

Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)



Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ»
(Ростовская АЭС)

Главный инженер



Волгодонск-28, Ростовской обл., 347388
Тел. 8(8639)297359 Факс 8(8639)297266

E-mail: admin@rosnpp.org.ru

ОКПО 57494401 ОГРН 5087746119951

ИНН/КПП 7721632827/614343002

27 АВГ 2012 № 29-23/ 6373

На № 521 от 14.08.2012

Директору ООО «О.З. ВНИИЭТО»
В.В. Ленскому

E-mail: info@istra-vniieto.ru

Копия

Директору ОАО «НИАЭП»
В.И. Лимаренко

Email: niaep@niaep.ru

О работе оборудования
системы сжигания водорода

Уважаемый Владимир Валерьевич
Изготовленное на Вашем предприятии оборудование системы сжигания
водорода 1TS14,15: электроподогреватели ОКБ-1539 по ТУ 16-531.539-83,
электронагреватели комплектно с контактным аппаратом по ИЕВУ.066746.001ТЗ
и 1TS31,32,33: электрокалориферы 1СФО 18/4 по техническим условиям
ТУ 16-531,494-80, смонтировано на блоке №1 Ростовской АЭС и введено в работу
в 2001г. До настоящего времени не проводилось ни одного аварийного ремонта.
Оборудование работает надежно, в отличие от аналогичного оборудования
поставленного на блок №2 ОАО «СВЕРДНИИХИММАШ».
Вышеуказанное оборудование рекомендуется для поставки на блок №4
Ростовской АЭС.

С уважением

А.Г. Жуков

Сажин
297610

*Оборудование *29* ЦЦР * Шульга *23.08.2012

ВХОД. № 921
от 28.08.12 г.

ОТ: КАЛИНИНСКАЯ АЭС

ТЕЛ: 48255 67157

20 ИЮН. 2012 10:41 СТР1



~~Российскому федеральному государственному атомному~~

Открытое акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»
(КлнАЭС)



Почтовый адрес: г. Удомля Тверской обл. 171841,
Телетайп: Удомля 171354 Ампер
Телефоны: коммутатор (482-55) 5-18-64 5-43-74
факс (482-55) 5-45-91 телекс 613594 K L N P P S U

Адрес эл. почты: klna@knp.ru
ОКПО 08614411 ОГРН 5087746119951
ИПН 7721632827 КПП 691643001
18.06.2012 г. № 42.14.23.16

на № _____ от _____

По вопросу работы электронагревателей

В соответствии с Вашим запросом (иск. от 23.04.201 № 228) о работе электронагревателей производства ООО «Опытный завод ВНИИЭТО» сообщаем:

По электронагревателям контактного аппарата 4TS14,15W02, тип ОКБ-1586, замечаний нет.

Главный инженер

И.Н. Богомолов

РЦ-2, Терещенко
6-73-25

Вход. № 689
от 20.06.12